

Приложение 12
к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от 26.04.2023 № 1143/56-23-6

Приложение 32
к Порядку
материально-технического
и организационного
обеспечения
деятельности учреждений
образования городского округа
«Город Южно-Сахалинск»

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ <*>**

№ п/п	Название	Мощность, кВт/кВа	Расход топлива, л/час
1	Дизель-генератор HONNY POWER HGM390	280/350	77,0
2	Дизельная генераторная установка АД-30-Т400	30/38	8,3
3	Дизельный генератор АД-80С-Т400-2РНМ11	88/110	30,4
4	Дизельный генератор АД-160-Т400-1Р	176/220	43,1
5	Инверторная электростанция Fubag TI 700	-/0,77	0,5
6	Бензиновый генератор CARVER PPG-3900A	3,2/-	1,25
7	Электродгенератор Huter DY4000LX	3,3/-	1,2
8	Электростанция бензиновая Fubag BS 3300	3/3,3	1,5
9	Бензиновая электростанция УГБ-2500	3,7/- (мощность двигателя)	1,15
		2,8/- (мощность генератора)	
10	Бензиновая электростанция УГБ-2800 Basic	3,7/- (мощность двигателя)	1,4
		3,1/- (мощность генератора)	
11	Бензиновый генератор Weima WM 5500 E	5,5/-	2,8
12	Генератор бензиновый GE 6900E	5,5/-	2,5
13	Бензиновая электростанция Weima WM 8500 E	7,5/-	3,2

<*> Норматив финансовых затрат за литр топлива устанавливается в размере розничной цены продажи на АЗС на день отпуска товара.